



- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/2
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/3
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/7
- H07W-U 1J6 (CY6 ZŽ) - DOPLŇ.POSPOJ.1.14
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/4
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/5
- H07W-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) - SPORÁK
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/6
- H07W-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) - PÁNEV
- H07W-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) - ČOV
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/2
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/1
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/1
- H07W-U 1J16 (CY16 ZŽ) - UZEMNĚNÍ HOP
- H07W-U 3J35+16 (CYKY-J 3x35+16) - PŘÍVOD
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/6
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - EH1
- H07W-U 1J6 (CY6 ZŽ) - DOPLŇ.POSPOJ.1.08
- H07W-U 1J6 (CY6 ZŽ) - DOPLŇ.POSPOJ.1.11

- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/5
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/3
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - EH2
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - EH3
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/3
- H07W-U 1J16 (CY16 ZŽ) - POSPOJ.TOPENI
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - PK
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/4

1.03 SÁL  
Em=300lx

- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - EH22
- H07W-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - EH21
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/21
- H07W-U 1J16 (CY16 ZŽ) - POSPOJ.PLYNU

**LEGENDA**

- SS100 - PŘIPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- RH-1 - HLAVNÍ ROZVADĚČ (OHŘÍVACÍ)
- RP-2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO HOSPODU
- OS-1 - OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OSVĚTLENÍ HLEDIŠTĚ
- OS-2 - OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OSVĚTLENÍ JEVIŠTĚ
- A - ZÁŘIVKOVÉ SVĚTLIDLO FOX-236-EP VYRTYCH 2x26W STROPNÍ, EP ZDROJ - ZÁŘIVKA LUMILUX L 36/21 OSRAM
- B - ZÁŘIVKOVÉ SVĚTLIDLO FALCON-236-PX-EP VYRTYCH 2x36W STROPNÍ, EP, PLEXI KRYT ZDROJ - ZÁŘIVKA LUMILUX L 36/21 OSRAM
- C - ZÁŘIVKOVÉ SVĚTLIDLO PULI4, 2x18W VYRTYCH 2x18W STROPNÍ ZDROJ - ZÁŘIVKA DULUX D 22W/840 G24d2 OSRAM
- D - ZÁŘIVKOVÉ SVĚTLIDLO CORSO, 1x22W, IP65 VYRTYCH 1x22W STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ ZDROJ - ZÁŘIVKA LUMILUX L 22W/840 G10q OSRAM
- E - ZÁŘIVKOVÉ SVĚTLIDLO VIPET-I-PS-WR-EP VYRTYCH EZ 2x58W STROPNÍ (ZÁVESNÉ), ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK ZDROJ - ZÁŘIVKA LUMILUX L 58/21 OSRAM
- F - NOUZOVÉ SVĚTLIDLO EL20M-3H 1x8W IP42 VYRTYCH EZ 1x8W NÁSTĚNNÉ, NOUZOVÉ 3HOD ZDROJ - ZÁŘIVKA LUMILUX L 8/21 OSRAM

- SPINAČ R.1/0 TANGO 3558-A91342+3558A-6549 P.OMIT.
- SPINAČ R.1 TANGO 3558-A01340+3558A-A651B P.OMIT.
- SPINAČ R.5 TANGO 3558-A05340+3558A-A652B P.OMIT.
- SPINAČ R.6 TANGO 3558-A06340+3558A-A651B P.OMIT.
- SPINAČ R.7 TANGO 3558-A07340+3558A-A651B P.OMIT.
- SPINAČ R.6(1) 3558A-0594 P.OMIT., IP44
- 1F ZÁSUVKA TANGO 5578A-A2349B P.OMIT.
- 1F ZÁSUVKA TANGO 5518A-A2989B IP44 P.OMIT.
- 3F ZÁSUVKA 32A 5P 4130 IP44 P.OMIT.
- 1F ZÁSUVKA TANGO 5598A-A2349B P.OMIT.
- VENKOVNÍ SNÍMAČ PŘIHYBU ES-34A BRILUX IP44

**POZNÁMKA**

- SVĚTLAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NĚJÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK  
 - ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NĚJÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK  
 - NEJEDNOTLIVÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ MONTOVAT DLE POKYNŮ VÝROBCE  
 - MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY PROVĚST PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ

**ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52**

- PŘÍMĚ ULOŽENÍ - ZDĚNÉ KONSTRUKCE  
 - PŘÍMĚ V TÍZLAČNÍ STĚNĚ - SÁDROKARTONOVÉ STĚNY  
 - V DRÁTEBNĚM ŽLABU DZ 60x200  
 - V PH TRUBECE - MIMO ŽLAB

**TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-3**

VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

**SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S**

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ ISOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠĚ JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNICEM

Zodp.projektant MICHAL MAREK	Vypracoval MICHAL MAREK	Kreslil	Vedoucí projekce	<b>MIMA PROJEKT, s.r.o.</b> Slovenská 1021 563 01 Lanškroun mob. 60885636
Kraj: PARDUBICKÝ	Obec: SÁZAVA	Formát: 8x4	Datum: 05/12	Číslo výkresu: F 4.4
Investor: OBEC SÁZAVA	Formát: 8x4	Datum: 05/12	Číslo výkresu: F 4.4	
Akce: STAVEBNÍ OPRAVA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č.P. 13 SÁZAVA, Č.P. 13 ELEKTROINSTALACE	Formát: 8x4	Datum: 05/12	Číslo výkresu: F 4.4	
Obsah výkresu: SILNOPROUDÉ ROZVODY - PŘÍZEMÍ	Formát: 8x4	Datum: 05/12	Číslo výkresu: F 4.4	